

招标答疑3

工程：南峰中心六七层公共区域装修升级改造

序号	提疑	答复
1	走廊长城木饰面数量很少。	问题表述不清
2	走廊岩板有没有品牌。	岩板不指定品牌，但要按材料清单所列参数选定材料。
3	走廊铝合金墙身是不是按清单第 42 项玻璃间墙。	走廊墙面玻璃间隔无铝合金边框，报价清单按图调整。
4	清单第 55 项保温棉更新没有量，就是一项。	按垂直投影面积综合考察
5	所有五金(地弹簧、拉手、合页、门类)有没有指定品牌。	地弹簧品牌坚朗 Kinlong、汇泰龙 Hutlon、GMT顶固Topstrong、皇冠 CROWN。拉手、合页、门类不指定品牌。所有饰面不锈钢均为304不锈钢
6	所有地面砖、墙面是否指定品牌。	瓷砖不指定品牌，但要按材料清单所列参数选定材料。

广东南峰集团有限公司

2023. 12. 19