



工程联系函

工程名称: 南京现代表面处理科技产业中心项目

JX-006

发件人(FROM): 余兆航

日期(DATE): 2024/7/27

传真号(FAX No): 02081215790

页次 (PAGE): 第 1 / 1 页

发往(TO): 江苏溢丰华创环保科技有限公司

抄送(CC): --

收件人(ATTN): 李军

收件人(ATTN): --

传真号(FAX No):

传真号(FAX No): --


注: 请将首页签字、回传

按照江苏省管桩相关图集修正厂房十字型桩靴构造尺寸中钢板厚度如下:

D400:圆钢板不小于 10mm, 十字桩头不小于 16mm

D500:圆钢板不小于 12mm, 十字桩头不小于 18mm

顺祝商祺!



建学建筑与工程设计所有限公司

2024/7/27

李军 2024.7.29

