



危废仓库新做不锈钢门

工程部部长: 王超
2025.3.27

王超
2025.3.27

说明:

- 1、污水厂危废仓库需新做不锈钢门1扇，
室内旧门（防火门1.5米*2.4米）拆除后加气砖封堵并恢复装饰层（抹灰、涂料）。
- 2、外墙窗位置新开门洞（拆除墙体窗台1.4*1.75，窗1.4*1.6）并新做不锈钢门，
门框、门扇采用304不锈钢，门框板材料厚度1.8mm，门扇面板厚度1.5mm；固定钢化玻璃厚度6mm。